

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13, лит. А
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Кировском,
Красносельском, Петродворцовом районах**

адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37
тел. 786-12-30 факс: 747-32-72

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-06-07-24/ 99-18

☒ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

☒ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

☐ о прекращении нарушений прав потребителей;

☐ о прекращении нарушений обязательных требований и / или

☐ об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

город Санкт-Петербург

« 27 » марта 2018г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах - главный государственный санитарный врач по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам Бубнова Екатерина Сергеевна, рассмотрев

В материалы дела по акту ☐ плановой/☐ внеплановой проверки № 78-06-07-121-18 от 27.03.2018г.

☐ материалы административного расследования на основании определения

№ _____ от _____

(нужное отметить значком Y).

в отношении *Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 10 комбинированного вида Красносельского района*

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон *Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 21, к. 2, лит. А*

Юридический адрес *Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 21, к. 2, лит. А*

ИНН **7807015336**

Руководитель – заведующий Козина Анна Феофановна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

« 19 » марта 2018г. в 11 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт – Петербург, ул. Партизана Германа, д. 21, к. 2, лит. А, установлено, что Учреждение допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно:
- нарушена гладкость поверхности стен (сколы кафельной плитки и частичное её отсутствие) в буфетной гр. № 1, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
- нарушена целостность покрытия потолка в буфетной гр. № 1 (осыпается меловое покрытие), что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

- не обеспечено наличие мелкоячеистой сетки на вентиляционных окнах подвального помещения, что является нарушением п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Перечисленные бездействия являются нарушением ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Руководствуясь:

V п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

☐ п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

☐ п. 2 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

☐ п.1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства

ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»

2.Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

V жизни, здоровью людей,

☐ окружающей среде,

☐ имуществу физических и юридических лиц,

☐ государственному или муниципальному имуществу,

☐ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

☐ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

П. 5.1 , п. 5.4, п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1 обеспечить гладкость поверхности стен в буфетной гр. №1

срок исполнения - до 20.08.2019г

2.2 обеспечить целостность покрытия потолка в буфетной гр. № 1

срок исполнения – до 20.08.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБДОУ детский сад № 10 Красносельского района Санкт – Петербурга, в лице заведующего Козиной А.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

V ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

☐ ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ

☐ ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районном суде по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах - главный государственный санитарный врач по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам

Е.С.Бубнова

М. П.

